

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1247**/UBND-VP

Bỉm Sơn, ngày **27** tháng 6 năm 2018

V/v triển khai thực hiện mô hình  
chợ, siêu thị, trung tâm thương  
mại đạt chuẩn về PCCC

Kính gửi: Siêu thị Đại Dương - Cty CP HTHD.

Thực hiện kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai xây dựng mô hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 1437/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về ban hành tiêu chí, quy trình công nhận chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC; Kế hoạch số 1476/KH-UBND ngày 07/08/2017 của chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về Triển khai xây dựng mô hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn đã lựa chọn siêu thị Đại Dương thuộc Công ty CP HTHD làm đơn vị điểm để tổ chức thực hiện. Qua kiểm tra đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC số 3 siêu thị Đại Dương; thị xã Bỉm Sơn đã thực hiện cơ bản đầy đủ 14 tiêu chí chợ đạt chuẩn về PCCC (*Có danh sách các tiêu chí kèm theo*); để thực hiện đầy đủ 19 tiêu chí chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đạt chuẩn về PCCC tại Siêu thị Đại Dương, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị Công ty CP HTHD phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 3 kiểm tra hoàn thiện 5 tiêu chí còn lại để Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa thành lập tổ thẩm định tiến hành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận chợ đạt chuẩn về PCCC đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh.

UBND thị xã đề nghị Siêu thị Đại Dương - Công ty CP HTHD khẩn trương thực hiện các nội dung trên để tập hợp Báo Cáo trước ngày 05/7/2018.

**Nơi nhận:**

- Như trên (đề t/h);
- CT.UBND thị xã (b/c);
- Cảnh sát PCCC số 3 (P/h);
- Lưu: VT, VP.




**Tổng Thanh Bình**

**TIÊU CHÍ CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐẠT CHUẨN VỀ PCCC**


*(Ban hành kèm theo Công văn số: 1247 /UBND-TP ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn)*



STT	TIÊU CHÍ	ĐẠT	CHƯA ĐẠT	GHI CHÚ
1	Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo quy định.	X		
2	Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC.	X		
3	Chợ được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn thiết kế theo quy định; được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC (nếu có); mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định.	X		
4	Có quy định, nội quy an toàn PCCC, biển cấm, biển báo, sơ đồ và biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm hoạt động của chợ. Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn được lắp đặt, bố trí trên các cửa ra vào, hành lang, cầu thang thoát nạn, lối rẽ trên đường thoát nạn để chiếu sáng, chỉ dẫn lối đi và dễ quan sát.	X		
5	Ban quản lý chợ thực hiện đúng chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC và chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy theo quy định.	X		
6	Các kết, gian, quầy hàng phục vụ kinh doanh mua bán hàng hóa của các hộ kinh doanh không bị mưa dột, đảm bảo an toàn, mỹ quan, vệ sinh môi trường.	X		
7	Có hệ thống loa, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ kinh doanh, khách hàng nâng cao ý thức về PCCC và hướng dẫn cho họ lối thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.		X	
8	Có đường giao thông xung quanh chợ phục vụ cho xe chữa cháy hoạt động đảm bảo chiều rộng của mặt đường không được nhỏ hơn 4m, chiều cao của khoảng không tính từ mặt đường lên phía trên không được nhỏ hơn 4,25m, mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy.		X	



9	<p>Lối đi trong chợ: Lối đi chính có chiều rộng không nhỏ hơn 2,4m; lối đi phụ có chiều rộng không nhỏ hơn 2,4m; kho hàng cách giữa các lối đi chính không lớn hơn 20m; chiều rộng lối đi giữa dãy quầy kinh doanh từ 1,2m đến 2,4m (cụ thể: lối đi giữa dãy quầy kinh doanh nhỏ hơn 5m, chiều rộng lối đi là 1,2m; lối đi giữa dãy quầy kinh doanh từ 5m đến 10m, chiều rộng lối đi là 1,8m; lối đi giữa 2 dãy quầy kinh doanh lớn hơn 10m, chiều rộng lối đi là 2,4m).</p> <p>Phải có nhà để xe hoặc bãi để xe không làm cản trở đường, lối thoát nạn và xe chữa cháy hoạt động. Nhà thường trực PCCC, bảo vệ được bố trí ở vị trí dễ quan sát các hoạt động trong chợ và đảm bảo tiếp ứng nhanh khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.</p>		
10	<p>Không bố trí, sắp xếp, treo hàng, bày hàng hóa lán chiếm, cản trở đường, lối thoát nạn. Không tự ý làm mái che mưa, che nắng bằng vật liệu dễ cháy; các vật liệu công trình phải là loại khó cháy hoặc không cháy.</p>	X	
11	<p>Không tầng trữ, mua bán và sử dụng các chất, hàng phóng xạ hoặc chất có nguy hiểm về cháy, nổ như: Hàng hóa có chứa chất phóng xạ và thiết bị phát bức xạ i-on hóa; các loại vật liệu nổ, các loại chất lỏng dễ gây cháy nổ như xăng dầu (trừ dầu hỏa thấp sáng), khí đốt hóa lỏng (gas), các loại khí nén.</p>	X	
12	<p>Nơi thờ tự, tín ngưỡng (nếu có) phải bố trí ở nơi riêng biệt, ngoài khu vực kinh doanh; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong chợ phải bảo đảm an toàn về PCCC.</p>	X	
13	<p>Nguồn điện cung cấp cho sinh hoạt, bảo vệ và chiếu sáng sự cố khi cháy, báo cháy, chữa cháy tự động phải riêng biệt từ tủ điện chính của chợ. Đảm bảo khi ngắt nguồn điện chiếu sáng sinh hoạt thì một trong các nguồn trên không bị ảnh hưởng.</p>	X	
14		X	



<p>15</p>	<p>Hệ thống điện tại chợ phải được tính toán, thiết kế và lắp đặt bảo đảm an toàn về PCCC; có thiết bị bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch, không bố trí, sắp xếp hàng hóa dễ cháy gần hoặc để lên dây dẫn điện, thiết bị điện, ổ điện. Hàng ngày trước khi ngừng hoạt động kinh doanh trong chợ phải phân công người trong Ban quản lý chợ có trách nhiệm kiểm tra ngắt cầu dao tổng nguồn điện phục vụ sinh hoạt và kinh doanh toàn chợ.</p>	<p>X</p>
<p>16</p>	<p>Có lực lượng PCCC cơ sở đủ về số lượng và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, tổ chức thường trực 24/24h, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.</p>	<p>X</p>
<p>17</p>	<p>Có phương án chữa cháy, thoát nạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và tổ chức thực tập định kỳ hàng năm.</p>	<p>X</p>
<p>18</p>	<p>Có nguồn nước dự trữ chữa cháy, hệ thống, phương tiện PCCC, cứu nạn cứu hộ phù hợp với đặc điểm, quy mô tính chất của chợ, đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định.</p>	<p>X</p>
<p>19</p>	<p>Mỗi chủ hộ kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ trong chợ phải tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy (bằng bột loại 4kg hoặc bằng khí loại 3kg trở lên) phù hợp với đặc điểm, tính chất của loại hàng hóa đó. Nhân viên bán hàng phải sử dụng thành thạo bình chữa cháy và định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện theo quy định.</p>	<p>X</p>